

מקרא:

- גבול תכנית
- קו מקורות קיים
- קו מים קיים
- קו ביוב קיים
- קו ביוב קיים לביטול
- קו ביוב מוצע גרביטציה
- קו ביוב מוצע גרביטציה – PE
- שוחת ביוב קיימת
- שוחת ביוב מוצעת
- שיפוע-קוטר הקו / המרחק (ø200 6.0% / L=22.9)
- קו מים מתוכנן – ע"י אחרים
- קו ניקוז מתוכנן – ע"י אחרים

הערה:
לפני התחלת העבודה על הקבלן למדוד .T.L ,.I.L של צנרות ביוב קיימים במקומות של ההתחברות המתוכננת ובמידה ויש אי-התאמה לפנות למתכנן ולמפקח לקבלת הנחיות לביצוע.

אין להתחיל בביצוע העבודה בלי נוכחות פקוח חברת חשמל ובזק. חובת הקבלן להזמין את הפקוח.

לפני התחלת העבודה על הקבלן לבדוק התאמת מצב קיים בשטח עם התכנון. במקרה של אי התאמה נא לפנות למתכנן לצורך קבלת הוראות לביצוע.

באחריות הקבלן לשמור על יציבות הבנינים והגדרות בזמן ביצוע העבודות

לפני התחלת העבודה על הקבלן להזמין למקום העבודה את כל הנציגים של השרותים התת-קרקעיים בתוואי הנחת הצנורות.

ביטול בור ספיגה – יש לרוקן את הבור ולמלא בחול מהודק

- שוחות חדשות בתחום המגרשים הפרטיים יבוצעו בגבולות המגרשים בתאום עם בעל הנכס.

שינוי מס'		תאריך עדכון שינוי DATE	חתימה SIGNATURE
1	עדכון קו מים לאחר ביצוע	10.07.24	ליאלי

מי הגליל
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

לעיון	למכרז	לביצוע
תאריך 03.05.2022	תאריך 19.12.2024	תאריך

PROJECT NAME / שם הפרויקט:
דיר חנא
מתחם G
הנחת קווי ביוב

PREPARED FOR / שם המזמין: **תאגיד מי הגליל בע"מ**

SUBJECT OF DRAWING / נושא הגליון: **תנוחה 4**

מס' פרויקט	מס' הגליון	קובץ
21-126-33	04	21126001.DWG

תאריך DATE	קנ"מ
03.05.2022	1:250

תכנן	שרטט	בדק	אישר
ויקטוריה	ויקטוריה	ראדי	ראדי

ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ
הנדסת מים, ביוב וניקוז
כביש מס' 444, בניין MTM, טייבה 4040000
טל: 074-7026070 , פקס: 15374-7026070
office@radim-eng.co.il

R:\Projects\2021\21-126-33\שרטוטים\DWG\21126001\21126001.dwg, 19/12/2024 12:08:26, AutoCAD PDF (Smallest File).pc3