Key Map
(without scale)

הערות :

- נחיצית קו מים ביוב תהיה תחתונה קו הגפם
- לפחות 30 סמ מעל קדקד קו הביוב
- מרחק מינימלי בין קו מי קלו ביוב יהיה 100 סמ
- מרחק מזערי של מפרקי המופעים והרחיצנים יהיה בתחום מתכנון הפחות הראשי הפפסה

מקרא :

קו מים מתוכנן 6"	
קו מים מתוכנן 4"	
קו מים מתוכנן 2"	
קו מים קיים	
הידרנט יב מתוכנן	
הידרנט יב קיים	
מגוף קיים	
מגוף מתוכנן	
הבנה כבית	

כפי פרט 1347-4/1347-3/1347-2/1347-1/1347/1346

רשם		הוצאה לביצוע 04.03.2025	הוצאה לביצוע 12.05.2026

שם	דיר אלאסד
פרויקט	מי הגליל
תוכן הגליל	תכנית שידרוג קו מים

מספר תכנית / מסמך בפרוטוקול				תאריך עדכון אחרון	
מהדורה	גרסה	מספר	מס	מספר	שרטט : שלא
01	—	1	S-WAT	12428	מספר שרטוט : 1
					בקר : ריאל
					תאור

הנכנס מהיא הבלעדית המוגנת על כל מנת לא יה אל הנמסה ולא לחלוטין לשמוש לפלטה - על הנמנס לבקר אל המחלה ליא לקבוע על מדידה מפורטת הנה לכש ערך חסנ מים בעלי אין רשות בה כל שמש דלא מאשר המפקח

יעוד תכנון מים בע"מ
רח' דב. נאוב מיקוד : 20155 טל' : 04-9909007
email : tny@netvision.net.il פקס : 04-9900344