הערות :

* בחציית קו מים ביוב תהיה תחתחת קו המים לפחות 30 סימ מעל קדקד קו הביוב
* מרחק מינימלי בין קו מי לקו ביוב יהיה 100 סימ
* מיקום מדויק של מפרטי המגופים וההידרנטים יהיה בהתום מתכננן הפיתוח ובאישור המפקח

מקרא :

- קו מים מתוכנון *6
- קו מים מתוכנון *4
- קו מים מתוכנון *2
- קו מים קיים
- הידרנט *3 מתוכנן
- הידרנט *3 קיים
- מגוף קיים
- מגוף מתוכנן
- הכנה לבית *3/*2
- לפי פרט 1346/1347/1347-1/1347-2/1347-3/1347-4

תאריך	תפוצה / שנויים

לעיון ☐ | לאישור 04.03.2025 ☐ | למכרז 12.01.2026 ■ | לבצוע ☐

אתר: **דיר אלאסד**

פרויקט: **מי הגליל**

תוכן הגיליון: **תכנית שידרוג קו מים כביש 4**

מספר תכנית / קובץ במחשב			תאריך: 23.12.2024	תכנן: שדא
מהדורה	כיוון	מספר	סוג	קנ.: 1:500	שרטט: שדא
02	—	04	S-WAT	מספר פרויקט 12428	ביקר: ריאן
					אישר:

המבצע אחראי לבדיקת התכניות על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן ולמפקח. על המבצע לבקר את המידות ולא לקבען ע"י מדידה

התכנית היא רכוש יעד תכנון מים בע"מ ואין לעשות בה כל שמוש ללא אישור המתכנן.

יעד תכנון מים בע"מ

יעד ד.נ. משגב מיקוד : 20155 טל . 04-9909007

email : tmy@netvision.net.il פקס. 04-9909344